



Bełon: C30/37 W8  
Klasa ekspozycji: XA1  
- max. stosunek w/c: 0.55  
- min. zawartość cementu: 280kg/m³  
- max. wymiar kruszywa: 16mm  
Podbełon: C12/15  
- grubość podbełonu: min. 10cm

Stal: AIIIIN (B500SP)

±0.00 = 87.60 m. n.p.m  
Poziomy płyty fundamentowej:  
wg opisów na rzucie

Zbrojenie główne po kierunku osi  
numerycznych

- UWAGI:
- Pod słupy i ściany żelbetonowe osadzić w płycie fundamentowej pręty startowe wg rysunków wykonawczych
  - Odłupanie prętów zbrojenia 5 cm.
  - Rozpatrywać łącznie z projektem architektury i instalacji. Lokalizacja przebiegu instalacji zgodnie z projektem instalacji. Otworzenie wykonąć przez wprowadzenie wypełnień do szalunku. Instalacja kanalizacyjna prowadzona w płycie fundamentowej powinna być ułożona i trwale podwieszona do zbrojenia przed betonowaniem.
  - W płycie fundamentowej prowadzić zwoody uziemiające - zgodnie z projektem instalacji elektrycznej - zapewnić ich gwarantowane połączenie ze zbrojeniem.
  - W przypadku załamania w poziomie posadowienia gruntów nieniosących należy dokonać ich wymiany na podbeton.
  - Podłoże zabezpieczyć warstwą podbetonu oraz zaizolować wg opisu architektury (zaleca się zastosowanie maty bentonitowej).
  - Na styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową oraz w przerwach roboczych stosować systemowe wkładki uszczelniające. Analogiczne uszczelnienia wykonać na styku fundamentu i ścian szkieletu rezerwyjnego w rzucie osi 1-1.
  - Płytę betonować w polach roboczych o wymiarach ok. 15x15 m² w szachownicy (minimalizacja rysowań skurczowych). Położenie przew. roboczych oznaczono na rzucie fundamentów. W przerwach roboczych stosować systemowe maty typu strecmetal z uszczelnieniem taśmą bentonitową.
  - Projekty ścian szczelinowych i zabezpieczenia wykopów według osobnego opracowania.
  - Projekt technologii robót zgodnie z opracowaniem Wykonawcy.

INWESTOR		Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		
ADRES		al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań		
		WIELKOPOLSKA		
				
		SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO		
INWESTOR ZASTĘPCZY		"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.		
ADRES		ul. Witosa 45, 61-493 Poznań tel.: 61 855 35 10 www.szpitalewielkopolski.pl e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl		
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA		ZNAK
PROJEKT WYKONAWCZY		KONSTRUKCJA		PW-1
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				
BUDYNEK USŁUGOWY - HOTEL DLA PRACOWNIKÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO				
ADRES				
ul. Dąbca 32 Poznań JEDNOSTKA EMERGENCYJNA: Miasto Poznań 10040LD OBRĘB EMERGENCYJNA: Poznań (30401,1002,AR-21,210), [obrub Golecin, arkusz 27] NUMER DZIAŁKI: 271				
OPRACOWAŁ/ PROJEKTOWAŁ		KONSTRUKCJA		
mgr inż. MARCIN CAKKA upr. nr WKP/0213/P00K/07				
SPRAWDZAJĄCY				
mgr inż. Maciej Włodawski upr. MAZ0663/P00K/06				
GŁÓWNY PROJEKTANT				
mgr inż. arch. ANDRZEJ NOWAK upr. nr 19575/PW				
TEMAT RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW		
		NR RYS		REWIZJA
		K01		
		SKALA		
				1:75

Posiad. nadzied. 2034

Poznań, grudzień 2024