

LEGENDA:

- UZOM OTOKOWY BEDNARKA SICU 30x4, układowy na płycie stropowej poziomu -1
- PRZEWOD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODOBROWEJ, bednarka FeZn 25x4 oraz FeZn 100 prowadzona w drogiu skanij skupa konstrukcyjnego
- WYPROWADZENIE z uzomu fundamentowego / polaczenia wyrownawczego w PLYCIE stropowej lub fundamentowej, oraz FeZn 8/10 prowadzony do SPW
- POLACZENIE WYROWNAWCZE - wyrownawcze na inne kondygnacje prowadzone po scianie, bednarka FeZn 25x4 (30x4, 50x4)
- UZOM FUNDAMENTOWY DRUT FeZn 8/10, układowy w odciepie sciany szachtowej, laczony ze zbrojeniem
- POLACZENIE WYROWNAWCZE DRUT FeZn 8/10, układowy w zbrojeniu plyty fundamentowej, plyt stropowych, laczony ze zbrojeniem
- POLACZENIE WYROWNAWCZE BEDNARKA FeZn 25x4 (30x4, 50x4) układowa na scianie, laczona z uzodem fundamentowym lub polaczeniem wyrownawczym w plycie stropowej / fundamentowej
- POLACZENIE SKRECANE (stal nierdzewna+izolacja)
- SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH SPW
- UZMIENIE SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO
- REWIZJA RYSUNKU

UWAGA:

Wyrownawcze z uzodem fundamentowego dla polaczeni wyrownawczych układowych na scianach do wykonania etapu 1 budowy.  
Szyby polaczeni wyrownawczych SPW oraz polaczenia wyrownawcze układowe na scianach do wykonania w etapie 2 budowy.


INWESTOR Województwo Wielkopolskie  
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ADRES al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań



INWESTOR ZASTĘPCY "Szpital Wielkopolski" Sp. z o.o.

ADRES ul. Witosa 45, 61-473 Poznań  
tel.: 61 855 52 52  
www.szpitalwielkopolski.pl email: biuro@szpitalwielkopolski.pl



STADIUM DOKUMENTACJI	BRANZA	ZNAK
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PW-1

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK USŁUGOWY  
- HOTEL DLA PRACOWNIKÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO

ADRES ul. Dąbrowskiego 32 Poznań

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miejsko Poznań (30440\_3)  
DIREKTOR EWIDENCYJNY: Poznań (30440\_1) 0203 AR-27-2/10,  
Jednostka Geodezji, ul. Wolności 271 NADZORCA: ZP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. MARIA LUCZAK

upr. nr 314/PW/91

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ELŻBIETA SZYMAŃCOWICZ

upr. 314/PW/13520/PW

GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. ANDRZEJ NOWAK

upr. nr 195/73/PW

TEMAT RYSUNKU	PLYTA STROPOWA NAD-2 INSTALACJA UZIEMIENIA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH	NR RYS	REWIZJA	SKALA
		IE.28	0	1:100

Poznań, wrzesień 2024